



Laboratorium Wody i Ścieków ZWIK Sp. z o.o.
83-110 Tczew ul. Czatkowska 8
tel. 58 530 52 55



AB 813

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr 340/KZ/2025

Data wystawienia sprawozdania: 08.07.2025 r.

Klient (nazwa/adres):

GTKOM Sp. z o.o.
ul. Rokicka 14
83-110 Tczew
NIP: 5932629561

Cel badania: badanie dla potrzeb własnych klienta

Miejsce pobrania próbki: Dąbrówka Tczewska spc

Punkt pobrania próbki: kran na stacji

Obiekt badany: próbka wody z sieci wodociągowej

Data pobrania próbki: 07.07.2025 r. Godz. pobrania próbki: 7:50

Sposób pobrania próbki: ręcznie

Rodzaj próbki: jednorazowa

Próbkobiorca: zleceniodawca /Piotr Banach/

Próbka pobrana zgodnie z: próbkobiorca posiada zaświadczenie nr 16/2019 ukończenia szkolenia dot. pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wydane przez PPIS w Tczewie.

W przypadku, gdy badana próbka została pobrana i/lub dostarczona przez Zleceniodawcę: opis pobrania próbki (identyfikacja miejsca, punktu, daty i godziny, sposobu pobrania, rodzaju obiektu/próbki, próbkobiorcy) sporządzono na podstawie informacji uzyskanych od Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność tego opisu. Laboratorium odpowiada za próbkę od momentu przyjęcia jej do badania.

Data dostarczenia do laboratorium	Data rozpoczęcia badania	Data zakończenia badania
07.07.2025 r.	07.07.2025 r.	07.07.2025 r.

Stan dostarczonej próbki: prawidłowy

Numer próbki: 556

Lp.	Badany parametr	Metoda badawcza*	Jednostka	Wynik	Niepewność pomiaru**	Wartość parametryczna***
1.	Mangan Mn	Metoda HACH nr 8149 Ed. 10 12/2017	A Z µg/l	<15 CG (15±2)	-	50
2.	Żelazo Fe	PN-ISO 6332:2001 +Ap1:2016-06	A Z µg/l	<20 CG (20±2)	-	200

Odstępstwa: brak

* A - metoda akredytowana objęta zakresem akredytacji AB 813;

Z - metoda zatwierdzona przez PPIS w Tczewie / Decyzja HK.9012.1.1.19.2024.AT z dnia 28.11.2024 r./

-< - mniej niż, poniżej; jeżeli w kolumnie „wynik” przedstawiono zapis w postaci „<” oznacza to, iż jest to rezultat badania, bezpośrednio powiązany z dolną granicą zakresu pomiarowego metody;

CG (y±U) - wartości dotyczące dolnej granicy zakresu metody (będącej jednocześnie granicą oznaczania ilościowego wyznaczoną przez Laboratorium).

gdzie: y - wartość mierzona odpowiadająca dolnej granicy zakresu pomiarowego metody; U - rozszerzona niepewność pomiaru tej wartości;

**niepewność rozszerzona / k=2: przy 95% prawdopodobieństwie, w przypadku dostarczenia próbki przez zleceniodawcę uwzględnia wyłącznie niepewność analizy;

*** wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. 2017 Poz.2294)

Autoryzacja: M. Winkelmann

Rozdziałnik: 1) zleceniodawca-oryginał
2) a/a

Zatwierdzenie:

Specjalista ds. Laboratorium

Michalina Rose

Wyniki dotyczą wyłącznie próbki otrzymanej przez laboratorium. Raport z badań bez zgody laboratorium nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do złożenia skargi. Informacje na temat sposobu rozpatrywania skargi/reklamacji dostępne są w laboratorium i na stronie www.zwik.tczew.pl

Data wydania: 13.01.2021 r./ wyd.12

ZK 04/ PO.2.6

Str. 1/1